

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1250098

**Výrobek:** Elektroměrové rozvodné piliře

**Typ:** ER... (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** 400/230 V AC, 50 Hz, max 80 A, do 10 kA, IP42, IP44  
(s ochranným prostorem)

**Objednatel:** SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.  
Majdalena 141, 378 03 Majdalena, Česká republika

**Výrobce:** SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.  
Majdalena 141, 378 03 Majdalena, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 250321-01/01 ze dne: 24.02.2025

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-3:2012

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 250321 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 03.03.2028

04.03.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



250321-01