

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250097

Výrobek: Rozvodné piliře

Typ: SS..., SP..., SR..., (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: AC 690 V, 50 Hz, 1200 A, 40 kA, IP43, IP44

Objednatel: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
Majdalena 141, 378 03 Majdalena, Česká republika

Výrobce: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
Majdalena 141, 378 03 Majdalena, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 250320-01/01 ze dne: 25.02.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3:2024

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 250320 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 03.03.2028

04.03.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



250320-01